



Linköpings kommun

Bygg- och miljönämnden

UTFÖRANDEINTYG MED KONTROLLPLAN

Anläggande av avlopp – minireningsverk

1 (3)

Linköpings kommun
Miljökontoret

581 81 LINKÖPING

UPPLYSNING: Kontrollplanen (sidan 2-3) ska fyllas i under utförandet av avloppsanordningen. Utförarintyg med kontrollplan samt fotodokumentation ska sedan skickas till miljökontoret innan anordningen får tas i bruk.

Sökande

Namn		Organisationsnummer/Personnummer
Adress	Postadress	
Telefon bostad (även riktnummer)	Telefon arbete (även riktnummer)	
Telefon mobil	E-postadress	

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Typ av bostad Permanentus Fritidshus
----------------------	--

Typ av avloppsanordning

Minireningsverk, fabrikat, beteckning	
Dimensionering	Utsläpp till

Tillstånd/Anmälan

Datum för beslutet	Diarienummer/Beteckning	Avvikelser	
		Ja	Nej
Ange avvikelser			

Utförande

Anläggningsarbetet är utfört av Entreprenör Sökande	Entreprenör, namn
Kontaktperson, namn	
Telefon (även riktnummer)	Telefax (även riktnummer) / E-post

Besöksadress: Drottninggatan 45, Linköping **Kundtjänst:** 013-20 64 00 **Fax:** 013-20 57 15
E-postadress: miljokontoret@linkoping.se

Kontrollplan för minireningsverk

OBS! Vid  ska momentet fotodokumenteras

Administrativa kontrollpunkter

	Ja	Nej	Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Beslut om tillstånd/anmälan samt projektering har följts					
Anmälan har gjorts till miljökontoret (mk) innan avsteg från beslut					
Mk har kontaktats innan arbetet påbörjats					

Allmänna kontrollpunkter

	Ja	Nej	Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak (ej vakumentil)					
Kontroll har skett av att dränerings-, tak- och dagvatten ej är anslutet till anordningen					

Kontrollpunkter för ledningar, minireningsverk

	Ja	Nej	Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Marken under in- och utloppsledning till reningsverk har packats					
Ledning före reningsverket lutar minst 10 ‰ (1 cm/m) och har täta skarvar					
Installation av reningsverket har skett enligt tillverkarens anvisningar					
Förankring har skett enligt tillverkarens anvisningar 					
Larm installerat som indikerar driftstörning eller att det behövs slamtömning					
Efterpoleringssteg utfört enligt projektering 					

Kontrollpunkter för ledningar, slamavskiljare och urintank

	Ja	Nej	Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Slamavskiljaren uppfyller kraven enligt svensk standard och är försedd med T-rör 					
Marken under in- och utloppsledning till slamavskiljare har packats					
Ledning före slamavskiljare lutar minst 10 ‰ (1 cm/m) och har täta skarvar					
Urinledning lutar minst 10 ‰ (1 cm/m) och har täta skarvar					
Urintankens inloppsledning är böjd så att brunnen fylls från botten 					
Spillvattenledning och urinledning är försedd med spolrör med täta lock på					
Slamavskiljare och urintank är lagda enligt tillverkarens anvisningar					
Nivåvippor och överfyllnadslarm till pump, urintank är rätt monterade					
Urintanken är försedd med manlucka 					
Slamavvattnare installerat enligt tillverkarens anvisningar					

Underskrift, entreprenör

Härmed intygas att avloppsanordningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda.

Underskrift, sökande

Jag har tagit del av uppgifterna enligt PuL och utförandeintyget med kontrollplanen samt godkänner att mina personuppgifter på första sidan behandlas för det ändamål som blanketten avser.

Ort och datum	Ort och datum
Entreprenörens namnteckning	Sökandens namnteckning
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister**Information om behandling av personuppgifter**

(Personuppgiftslagen SFS1998:204)

Personuppgifter som lämnas i blanketten behandlas av bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, debitering av avgift samt uppdatering adressuppgifter.

Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av bygg- och miljönämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.